



Открытое акционерное общество
"Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений -
ЦНИИПромзданий"



ОАО «ЦНИИПромзданий»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
т. 482-4506; ф. 482-4306; e-mail: cniipz@cniipz.ru;
<http://www.cniipz.ru>
ОКПО 02495342, ОГРН 1027739344544,
ИНН/КПП 7713006939/771301001

16.01.2008 № 17/3-7

На № М-03/0104 от 16.01.08

Генеральному директору
ООО «Медиса»
г. Щербинину А.В.

На Ваш запрос сообщаем, что пропитку марки «Ашфорд Формула» возможно наносить на поверхность сухих бетонных покрытий класса бетона на сжатие В12,5 и выше. Эффективность применения пропитки зависит от класса бетона.

Зам генерального директора

 С.М. Гликин